

Uwaga

Prąd znamionowy wyłączników nadmiarowo-prądowych należy dostosować do istniejącej instalacji -przewodów oraz zabudowanego osprzętu

Uwaga

.W okresie przejściowym mogą w określonych obwodach i/lub rozdzielnicach występować dwa przewody (szyny) spełniające funkcję przewodu neutralnego (N i PEN), ale nie powinny występować dwa przewody spełniające funkcję przewodu ochronnego (PE i PEN).

Zmiana	Data	Nazwa		
3				
2			Data	15.03.2021
1		Jerzy Fojcik	Wykonał	
			Sprawdził	Jerzy Fojcik

Projekt :

TM Czerwionka

TM

Numer oferty :

Wersja : a

-

TM

Arkusz : 3/ 1